

Ogólne wymagania przeciwpożarowe przy ubieganiu się o uzyskanie opinii na karcie kwalifikacyjnej.

1. Książka obiektu budowlanego - aktualne wpisy.
2. Decyzja o pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie zgłoszenia.
3. Aktualny projekt architektoniczno - budowlany.
4. Protokoły ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i odgromowej.
5. "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" oraz "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru".
6. Zachowanie szerokości biegu klatki schodowej, korytarzy, wyjść ewakuacyjnych, długości dojsć, przejść zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)
7. Brak występowania palnych elementów wystroju wewnątrz na drogach ewakuacyjnych (wykładziny podłogowe, boazerie ścienne, okładziny sufitowe) w/ g. wytycznych określonych w rozporządzeniu ujętym w pkt. 6
8. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.
9. Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i jego oznakowanie.
10. Protokół ze sprawdzenia wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej.
11. Oznakowanie obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz znakami ewakuacyjnymi w/g PN-92/N-01256/01,02,03,04.